

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070109415021 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01145508788
اسم العميل : يوسف عبد العظيم القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : جسر السويس ش عبد الحليم محمود الدور الثالث المحافظة : القاهرة
من ش الحريه
تسجيل الدخول : 09:14 PM تسجيل الخروج : 09:20 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد وتبين وجود تسريب في كوع لحام 3/4 الفاصل بين الحمام والمطبخ
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1
صرف الفضالة : تم
عدد 1
صرف الباتيو : تم
عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم
عدد 0
فحص البنية : تم
عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1
فحص خط التكيف : تم
عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب في الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط البارد الفاصل بين المطبخ والحمام
اجراءات الاكسسوارات : تم..يفضل إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد مشكله
اجراءات البنية : تتم الاختبار
قاعدة التواليت : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الارضيات : تم الاختبار..يفضل حقن وتفرغ بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تم..لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.