

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070109512358 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01000560164
اسم العميل : حسين فوزى عكاشه القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الشرفا التبين بعد حلوان بجوار فيلا رافت عكاشه المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:24 PM تسجيل الخروج : 07:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
خلل في الاكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : عدد
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب + يوجد كسر في جسم البانيو
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد علية بيبه
لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف عدد 2 مجبس زاوية + 2 جلبة تطويل+ حنفية غساله
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علية بيبه وتقيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : إحلال وتجديد البانيو+ تقفيل جسم البانيو بمادة كيمافليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.