

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070109584268 تاريخ الكشف : 2025/07/03  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01021411982  
اسم العميل : مصطفى محمود القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن  
العنوان : الشروق 2 مجاوره 3 عماره 23 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 03:10 PM تسجيل الخروج : 03:16 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم ولم يتبين اي وجود خلل  
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه  
صرف الغسالة : عدد 0 لم يوجد  
صرف البانيو : عدد 0 لم يوجد  
صرف حوض المطبخ : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود تسريب  
فحص البنية : عدد 1 تم وتبين لنا عدم وجود علاله بيبه  
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم وتبين وجود خلل من منيجه القاعده  
فحص خط التكيف : عدد 0  
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الاكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : تركيب علاله بيبه وتفتيلها جيدا  
قاعدة التواليت : فك القاعده ب الكامل وتغيير منيجه القاعده وتركيبها جيدا  
اجراءات الارضيات :  
مجموعة الغزل :

### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.