

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070203521411 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01013176649
اسم العميل : احمد منصور القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : تولو Ra1 او ويست عماره 13 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:19 PM تسجيل الخروج : 04:19 PM
عدد الوحدات : 5 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 4 تم الاختبار علي شبكات التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 4 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بالاشعه تحت الحمراء ولا يوجد مشكله
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتية
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار ولا يوجد مشكله في الاكسسوار الموجود ولكن يوجد مشكله بمحيس الدفن لعدد 2 حمام الرئيسي والماستر يفضل تغييره
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لم يتم الاختبار... صرف خارجي
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم الاختبار... صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 3 بعد الاختبار تبين لنا وجود خلل في جسم البنية لعدم وجود علايه لعدد 3 حمام
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 تم الاختبار
فحص خط التكيف : تم عدد 3 تم الاختبار ولا يوجد تسريب داخل الخطوط
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولم يتبين ووجود تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار... لا يوجد مشكله
اجراءات الاكسسوارات : يفضل إحلال وتجديد عدد 2 قلب محبس دفن
اجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد مشكله
اجراءات البنية : تركيب علايه ببيا لعدد 3 حمام
قاعدة التواليت : تم ولا يوجد مشكله
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل الشاور بماده كيما فليكس لعدد 2 شاور
مجموعة العزل : تم

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.