

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070203561228 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01285545953
اسم العميل : احمد رضا القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : اسكندرية سيدى بشر اسكندرية : المحافظة :
الدور الارضى 273 ملك حفنى بجوار ش العاشر من رمضان
تسجيل الدخول : 11:57 AM تسجيل الخروج : 01:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : تم عمل فحص واختبار لخط صرف عمومي 6بوصة
تم عمل فحص واختبار لغرفة تفتيش عمومية
وتبين وجود فراغات في غرفة التفتيش وتحتاج إلى إعادة عزل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : تبين وجود فراغات في غرفة التفتيش وتحتاج إلى إعادة عزل. إعادة تشطيب الحمام المجاور للغرفة بشكل صحيح
والغاء خط 4بوصة الخاص بالقاعدة البلدى
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.