

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070203584497 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01271425136
اسم العميل : مينا جميل القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الحي التاسع بلوك 18030 عماره 45 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 02:27 PM تسجيل الخروج : 03:13 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 لا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم لا يوجد
الموجات الصوتية : تم لا يوجد
فحص الاكسسوارات : وجود خلل ف طقم سينترك خلاط البانيو الدور الثالث
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد اي تسريب
صرف الغسالة : عدد لم يتم
صرف البانيو : تم عدد 2 لا يوجد اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 وجود خلل ف ملجيه القاعده الدور الثالث
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير طقم سينترك خلاط البانيو الدور الثالث
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بييه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملجيه القاعده الدور الثالث
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك بماده سيتوفيل لعدد 2 حمام +مطبخ الدور الاول
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس الدور الاول
احلال وتجديد البابو الدور الثالث

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.