

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070204022421 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01010471331
اسم العميل : م/ عمر يحيى القام بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : سموحه جراند فيو عمارة 12 الدور 3 المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 05:42 PM تسجيل الخروج : 06:13 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تقفيل جاليرية الشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إحلال وتركيب جاليرية الشاور والتقفيل عليها بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.