

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025070205052124 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01095755764
اسم العميل : حازم البشبيشي القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : طوخ القليوبيه بنها امام قاعة الف ليله وليله اعلى المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 11:03 AM تسجيل الخروج : 12:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم يوجد خلل في الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف عدد 6 محبس زاوية+ 3 طقم جلبة+ 2 طقم سنترك+ 2 حنفية غساله
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : تقفيل حول صرف القاعدة بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.