



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/06	رقم المعاينة :	2025070207210868
رقم التليفون :	01099810003	اليوم :	الأحد
القائم بالمعاينة :	اسلام قاسم	اسم العميل :	مصطففي علي شعبان
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	الياسمين ١ على محور احمد شوقي ١٥٢
تسجيل الخروج :	06:23 PM	تسجيل الدخول :	04:45 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	2

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	لا يوجد اي تسريب ف الخط البارد
	وجود تسريب ف الخط الساخن ف حمام الماستر

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التواليت :	تم
فحص خط التكيف :	

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لحام احلا وتجديد الجزء التالف ف الخط الساخن حمام الماستر ماسوره تلات تربع ف
اجراءات الاكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	تركيب عدد 2 علايه بيه وتنقل جيدا بماده سيلوفيل
قاعدة التواليت :	احلا وتجديد مليجه القاعده وتنقل جيدا بماده سيلوفيل
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيلوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فيليكس لون ابيض لعدد 2 حمام

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

