



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/12

رقم المعاينة : 2025070302504464

رقم التليفون : 01005444900

اليوم : السبت

القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد

اسم العميل : علي ابو طيره

المحافظة : القاهرة

العنوان : ب شارع فريد سميكة 111

تسجيل الخروج : 06:16 PM

تسجيل الدخول : 05:31 PM

الاجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات :

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونة ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة :

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ :

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت :

فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات :

تم الكشف ولم يتبع لنا اي وجود تسريب من صرف حوض الوش

لا يوجد

تم الكشف ولم يتبع لنا اي وجود تسريب

لا يوجد

تم الكشف ولم يتبع لنا اي وجود تسريب

لا يوجد

لم يتم الكشف لأنها معلقة

لا يوجد

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد

اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد

اجراءات الصرف : لا يوجد

اجراءات البيبة :

تبين لنا وجود خلل في البيبة لأنها بدون عاليه

تركيب عاليه بيبه ثم تتفقا بماده السيتوفيل

قاعدة التواليت :

لم يتم الكشف لأنها معلقة

اجراءات الأرضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقطفيه جيدا بماده السيتوفيل

مجموعة العزل :

لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الصيانة يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

