

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070302595121 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01022101921
اسم العميل : عبده عزت القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : شارع شيخون محمد - من شارع ترعه ١٢
الجلاد - بجوار قهوة سكر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:30 PM تسجيل الخروج : 04:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في كوع بسن خلاط المطبخ
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار و الفحص و تبين وجود تسريب في خط الساخن في كوع بسن خلاط المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار و الفحص على شبكة الصرف الداخلية ولم يتبين وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط الساخن في خلاط المطبخ المتسبب في التسريب
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد إجراءات
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية بنية وتفقيها بمادة سيتوفيل لعدد 1 بنية
قاعدة التواليت : لا يوجد إجراءات
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحققها بمادة سيتوفيل
مجموعة الغزل : لا يوجد إجراءات

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

