

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070303274172 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01007702223
اسم العميل : اسلام حمدي القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الشيخ زايد الحي الـ 13 كمباوند ذا ادريس عماره 517 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:12 AM تسجيل الخروج : 01:44 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم يوجد تسريب من قلب محبس الدفن للحمام الضيوف
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2 يوجد كسر في جسم بنية حمام الماستر
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن 3/4 بوصة
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب طبة 50 مم + تركيب وش استلثس 20 * 20
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض لحمام الماستر

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.