

بيانات العميل

رقم المعاينة : 202507030332446 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01270016166
اسم العميل : محمد اشرف القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : اسكندرية المنيرة قبلي ش 30 الجديد بعد مدرسة
براعم برج لؤلؤة المنتزه الدور 4 شقة أمام الاساتيسير
تسجيل الدخول : 08:42 PM تسجيل الخروج : 09:46 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة تغذية أو صرف .
تبين وجود مياه حول البنية أثناء تشغيل الغسالة أثناء وجود سد في المشترك مع صرف المطبخ .

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تعديل صرف المطبخ وتركيبه على مشترك خارجي مع صرف 4 بوصة وتركيب صرف الغسالة على بنية المطبخ
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة الغزل : لم يتبين وجود تسريب

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.