

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070307462720 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01001079957
اسم العميل : رشا ابراهيم القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : كمباوند ذا ادرس عماره 416 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:21 AM تسجيل الخروج : 12:56 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تغيير قلب محبس الدفن للحمام الداخلي
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب 2 علايه بيبه وتقيلهم جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقيل فراغات الشاور بماده الكيمافلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.