



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070308014496
تاريخ الكشف : 2025/07/06
الاليوم : الأحد
رقم التليفون : 01559865503
اسم العميل : مصطفى نور
القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : دريم لاند 6 اكتوبر عماره 784 شقة 409
المحافظة : الجيزة
تسجيل الخروج : 04:00 PM
تسجيل الدخول : 02:47 PM
الإجراء التالي : معالجة
عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب في الخط البارد والساخن اسف البانيو المباني

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التوايليت :	تم
فحص خط التكيف :	تم
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	اصلاح الجزء التالف في الخط البارد والساخن اسف البانيو تأكل ف الماسورة قطر 3/4 بوصة
اجراءات الأكسسوارات :	تجديد وصلة 50 سم الخاصة بالساخن لخط الساخن
اجراءات الصرف :	لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البيبة :	لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التوايليت :	لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل :	كيما فليكس

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

