

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025070310014369 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01111851747
اسم العميل : محمد احمد عبدالحميد القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : ش امين مشهور ارض نوبار شبرا الخيمة 32 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 06:12 PM تسجيل الخروج : 07:06 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
يوجد خلل في الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
لم يتم اختبار صرف حوض الوش لانه خارجي
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد علية بيبه
لا يوجد به اي تسريب
بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار عدد 8 محبي زاوية+6 طقم جلبة تطويل+2 طقم سنترك خلاط
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علية بيبه وتفتيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.