

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070410385960 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : +249 91 273 1889
اسم العميل : يسرا زين العابدين ابراهيم احمد القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مدنتي بي 10 مجموعه 101 عماره 86 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:10 AM تسجيل الخروج : 12:31 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الكشف بالاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار ولا يوجد مشكله بالاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا وجود أي مشكله داخل الشبكات

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم الاختبار..خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار ويفضل تركيب علايه ببيا
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 ..تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي الشبكات الصرف المدفونه ولا يوجد أي تسريب...ملحوظه يوجد خلل في مشترك صرف البنيه من الخارج

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود مشاكل داخل شبكات التغذية
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد مشكله بالاكسسوار الموجود داخل الوحدة
اجراءات الصرف : تم الاختبار علي شبكات الصرف ولا يوجد أي مشاكل داخل الشبكات
اجراءات البنية : تم الاختبار ويفضل تركيب علايه ببيا..كما تبين لنا وجود خلل في مشترك البنيه الخارجى للبنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد مشكله
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ بعض فواصل السيراميك لعدد 2حمام وحقن وتفرغ فاصل البانيو الخاص بحمام الضيوف بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : تم لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

