



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/12	رقم المعاينة :	2025070410521267
رقم التليفون :	01125556114	اليوم :	السبت
القائم بالمعاينة :	محمد ابو العينين	اسم العميل :	محمد يوسف احمد
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	المجاورة الثانية م الفسطاط مصر القديمه عمارة 105
تسجيل الخروج :	08:19 PM	تسجيل الدخول :	06:38 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولكن تبين تهالك في جلب التمويل بالكامل متهالكة

### اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 2	صرف الغسالة :	تم
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف البانيو :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض المطبخ :	تم
تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب 1	عدد 2	فحص البيبة :	تم
تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :	تم
لايوجد	عدد 1	فحص خط التكيف :	تم
نتيجة الاختبارات :	بعد الاختبار تبين تسريب من خارجه البلاغ الخاص بالحمام الكبير وتبين تسريب من سوسته التواليت		

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات :	تغيير جلب التمويل بالكامل الى نحاس واعادة تفقيط الاكسسوارات
اجراءات الصرف :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة :	تغيير خارجة البيبة
قاعدة التواليت :	التفقيط الجيد على سوسته التواليت
اجراءات الارضيات :	تفقيط اسفل كرسي التواليت بماده سيتوفيل
مجموعه العزل :	

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

