

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070412182248 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01004714161
اسم العميل : وليد ناجي شعبان القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش صبحي عواد متفرع من ش الجمهورية امام مستشفى الشافعي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:04 PM تسجيل الخروج : 04:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل في تقفيل علوية البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل علوية البنية بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.