

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070502122322 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01554544926
اسم العميل : م / طارق السيد القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : سيدي بشر بحري - 57 شارع ابو رديس - من
شارع ملك حفني - برج بدر المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 09:34 PM تسجيل الخروج : 11:02 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد :
ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

عدد
عدد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :
صرف الغسالة :
صرف الباتيو :
صرف حوض المطبخ :
فحص البنية :
فحص قاعدة التواليت :
فحص خط التكيف :

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

نتيجة الاختبارات : تم عمل فحص واختبار خط صرف عمومي وعدد 3 غرفة تفتيش وتبين وجود خلل في عدد 2 غرفة تفتيش مما يؤدي إلى وجود تسريب من العرف. ظهور مياه بشكل تدريجي ف أرضية البدروم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد عدد 2 غرفة تفتيش وعزلهم جيدا أو تركيب غرفة بلاستيك
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.