

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070504292762 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01127209974
اسم العميل : عفيفي احمد محمود القام بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الحي الخامس ش مراد فهمي فيلا 4 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:42 AM تسجيل الخروج : 11:22 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم يوجد خلل في محبس زاوية الشطاف الخارجي
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من ملبجة القاعدة (مقفول)
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد محبس زاوية الشطاف الخارجي
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملبجة القاعدة والتفصيل الجيد حول جسم القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق بعض فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل (ملحوظة العميل محتاج يفرغ ويحقن الحمام بالكامل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.