

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070504352823 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01001155828
اسم العميل : دكتور مصطفى ابو زيد فهمي القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : ش الخليفة المأمون مصر الجديدة بجوار 50 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:53 PM تسجيل الخروج : 06:29 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم ولم يتبين لنا اي خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم وتبين وجود تسريب في الخط السخن أسفل السخان للحمام الداخلي
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من الخط السخن أسفل سخان الحمام الداخلي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وإصلاح الجزء التالف من الخط السخن
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.