

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070510012271 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01012305494
اسم العميل : محمد ابو الفتوح القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : اش اسماعيل اباضه وسط البلد بجوار مترو 18 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 09:09 PM تسجيل الخروج : 09:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد أي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تغيير البنية + الصرف البانيو والحوض بوصه ونص

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تغيير جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تغيير البنية لانها ظهر
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريق فاصل البانيو وحقن ماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.