

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070510121836 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01015373714
اسم العميل : شهاب حمدي القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الحرفيين 6 ش جوهر متفرع من سلام عفان المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 09:22 PM تسجيل الخروج : 09:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكات التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكات التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار بالاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الاختبار... يوجد بعض الاكسسوار المتهاك
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 0	لم يتم الاختبار..صرف خارجي
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الاختبار وتبين وجود خلل في جسم البنية لعدم وجود علايه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار ويوجد خلل بسيط في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لم يتم..لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي الشبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب في الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : تم الاختبار...لا يوجد
اجراءات البنية : تم الاختبار..يركيب علايه بنيه وتقفلها التشيك علي الصرف الخارجي للبنية
قاعدة التواليت : تم الاختبار ويوجد خلل في منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.