

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025070510283763	تاريخ الكشف :	2025/07/20
اليوم :	الأحد	رقم التليفون :	01146796218
اسم العميل :	عبد العزيز احمد عبد العزيز	القائم بالمعاينة :	اسلام محمد جاد
العنوان :	الدور 4 فيصل ش رفعت الزعيم عمرانيه غربيه 18	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	09:28 PM	تسجيل الخروج :	10:09 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

ضغط المياه البارد :

ضغط المياه الساخن :

الكشف الحراري :

الموجات الصوتية :

فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبار شبكات التغذية لأنها حديد

اختبارات شبكة الصرف

تم عمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسرب	عدد 1	صرف حوض الوش : تم
تم عمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسرب	عدد 1	صرف القسالة : تم
تم عمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسرب	عدد 1	صرف البانيو : تم
تم عمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسرب	عدد 1	صرف حوض المطبخ : تم
تم عمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسرب	عدد 1	فحص الببية : تم
تم عمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسرب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت : تم
لا يوجد	عدد 0	فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :

اجراءات الاكسسوارات :

اجراءات الصرف :

اجراءات البيبة :

قاعدة التواليت :

إجراءات الارضيات : إحلال وتفريغ الاسمنت الابيض فى فاصل البانيو المباني وتقيله بمادة كيما فليكس

مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تقراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

