

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070510310996 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01017308443
اسم العميل : محمد محمد ابراهيم القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : دار مصر حدائق اكتوبر المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:54 PM تسجيل الخروج : 06:53 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بالاشعه تحت الحمراء ولا يوجد مشكله
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بموجات الصوتيه ولا يوجد مشكله
فحص الأكسسوارات : تم عند الاختبار تبين لنا خلل في بعض الأكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار لعدد(3) ولم يتبين وجود تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 تم الاختبار علي شبكات الصرف ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار علي لعدد 2 صرف بانيو*شاوور وتبين وجود خلل في صرف البانيو للحمام الرئيسي
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم الاختبار...صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 3 بعد الاختبار تبين وجود خلل في عدد3بنيه لعدم وجود علايه يؤدي الي تسريب نسبي عند الاستخدام ووجود سد في المخرج الرئيسي للبنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 تم الاختبار وتبين وجود خلل في عدد3منيجه قاعده تؤدي الي تسريب نسبي
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه لعدد 3حمام ولا يوجد مشكله في الصرف المدفون

الإجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : تم الاختبار ولا يوجد تسريب
إجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوار المتهالك
إجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد تسريب
إجراءات البنية : تركيب علايه بيبا لعدد 3حمام
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد عدد3منيجه كرسي قاعده
إجراءات الارضيات : يتم حقن وتفريغ فواصل الأرضيات لعدد 2حمام بماده سيتوفيل...وتفريغ وحقن فواصل البانيو الخاص بحمام الماستر بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.