

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070512104087 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01288958743
اسم العميل : حنا ابراهيم عاذر القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : منشيه جمال عبد الناصر شال 11 منزل 40 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:34 AM تسجيل الخروج : 12:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تشيك علي بعض الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب في كوع لحام اسفل حوض 4/3
لا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتغير القطعه التالفه
اجراءات الأكسسوارات : تشيك علي جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : يوجد بعض فواصل في السرميك
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.