

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070512450688 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01015063951
اسم العميل : اشرف عبد الرشيد عبدالغني القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : عمارات الاوقاف - اشمون - المنوفية عمارة 2ب المحافظة : المنوفية
تسجيل الدخول : 05:43 PM تسجيل الخروج : 07:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد
صرف البانيو : تم عدد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد
بعد الفحص تبين لنا تسريب من الارضيات لعدم تقفيلها بالكامل وتبين تسريب من التواليت وافاصل البانيو مع الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتغيير اكسسوار الحمام بالكامل عدد 4 محبس زاويه بجلب التطويل وستترك خلاط الدش
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : الغاء صرف التكيف وتركيب علايه وتقفيلها (بماده سيتوفيل)
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه وتغيير سوستة التواليت وطقم المسمار واعادة تجميعها
اجراءات الارضيات : حقن الارضيات (فواصل السيراميك) بماده السيتوفيل وتقفيل فاصل البانيو بماده (كيما فلكس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.