

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070601285882 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01224945565
اسم العميل : مارك رفعت القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : محطة مترو سانت تريزا ش شبرا اعلي بيتزا كينج المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:41 AM تسجيل الخروج : 02:31 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تشيك ع الاكسوار
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف القسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : لم يتم
فحص البنية : عدد 1 تبين لنا وجود خلل ف غلايه البنيه
فحص قاعدة التواليت : عدد تشيك ع كرسي القاعده لانه معلق
فحص خط التكيف : عدد 1 ولا يوجد اي تسريب
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تشيك ع الاكسوار
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بنيه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك ع كرسي القاعده لانه معلق
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.