

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070602194054 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01277579981
اسم العميل : جامعة قناة السويس القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : قسم الاقتصاد - هيئة التدريس - دورة مياه السيدات المحافظة : الإسماعيلية
تسجيل الدخول : 02:25 PM تسجيل الخروج : 03:20 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من ماسوره صرف القاعده الجهه اليسرى مقاس 4 بوصة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : التفصيل الجيد اسفل الوش الاستالس بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغير قطعه الماسوره التي بها كسر الخاصه بالقاعده اليسرى مقاس 4 بوصة وتركيب السوسته جيدا من جديد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.