

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070603060857 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01277579981
اسم العميل : جامعة قناة السويس القام بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : قسم الالبان - دورة مياه الطالبات المحافظة : الإسماعلية
تسجيل الدخول : 04:12 PM تسجيل الخروج : 04:16 PM
عدد الوحدات : 4 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 4
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من صرف عدد 3 قاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : التفصيل الجيد اسفل الوش الاستالس بماده السيئوفيل
قاعدة التواليت : احلال القواعد وتغير سوسته صرف القاعده والتشيك علي ماسوره الصرف مقاس 4 بوصه والتفصيل الجيد من جديد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بالكامل جيدا بماده السيئوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.