

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070603585542 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01201508089
اسم العميل : نيكساس كونتراكتنج القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : B 325 التجمع الخامس سوديك فيلت فيلا المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:08 AM تسجيل الخروج : 02:04 PM
عدد الوحدات : 6 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 6 لا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 6 لا يوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم لا يوجد
الموجات الصوتية : تم لا يوجد
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد اكسوار بالوحده
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 5 لا يوجد اي تسريب
صرف الغسالة : عدد لم يتم
صرف البانيو : تم عدد 3 لا يوجد اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 5 لا يوجد اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد لا يوجد بالوحده لانه تحت التشطيب
فحص خط التكيف : عدد لم يتم
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علبه بيبيه لعدد 5 بيبيه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.