

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070604115478 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01011531418
اسم العميل : ابراهيم عبد المحسن سلامة القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : اكتوبر مدينة الانتاج الاعلامي سكن مصر المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:07 PM تسجيل الخروج : 02:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 يوجد خلل في فاصل جسم رخامه الشاور
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل في عاليه البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من منجيه القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تغيير جميع الاكسسوارات بلكامل+قلب محبس دفن 3/4
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عاليه بنيه وحقنها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير ملججه القاعده وتقفلها جيدا
اجراءات الارضيات : تفريغ فاصل السيراميك بلكامل وحقنها بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ جسم رخامه الشاور وحقنه بماده الكيما فليكس رومادي

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.