



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/08

رقم المعاينة : 2025070606561886

رقم التليفون : 01158158771

اليوم : الثلاثاء

القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد

اسم العميل : محمد خالد محمد

المحافظة : القاهرة

العنوان : كورنيش الدواجن بجوار جامع الشهيد

تسجيل الخروج : 12:08 PM

تسجيل الدخول : 11:01 AM

الإجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

عدد 1	ضغط المياه البارد	تم
-------	-------------------	----

عدد 1	ضغط المياه الساخن	تم
-------	-------------------	----

تم الكشف و الاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد

تم الكشف و الاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

تبين لنا وجود خلل في الاكسسوارات بالكامل

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونة ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

عدد 1	صرف الغسالة	:
-------	-------------	---

عدد 0	صرف الباتيو	تم
-------	-------------	----

عدد 1	صرف حوض المطبخ	:
-------	----------------	---

عدد 0	فحص البيبة	تم
-------	------------	----

عدد 1	فحص قاعدة التواليت	تم
-------	--------------------	----

عدد 1	فحص خط التكيف	:
-------	---------------	---

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونة

تبين لنا وجود تسريب في منتجه القاعد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

اجراءات الاكسسوارات : تبين لنا وجود خلل في الاكسسوار بالكامل
محبس ذاويه 3+3 طقم جلب التطويل نحاس

اجراءات الصرف : تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

اجراءات البيبة : تقبيل وش البيبة جيداً بماده السيتوفيل

قاعدة التواليت : تبين لنا وجود تسريب في منتجه القاعد
احلال وتحديث منتجه القاعد ونقلها بماده السيتوفيل

اجراءات الأرضيات : تفريغ وحقن فواصل الباتيو وتنقيلها بماده الكيمافليكس
تفريغ وحقن فراغات السراميك وتنقيلها جيداً بماده السيتوفيل

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

