

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070609411429 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01114851597
اسم العميل : مدحت نعيم القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : العبور الحي الاول المحليه الخامسه المحافظه : القليوبية
تسجيل الدخول : 12:05 PM تسجيل الخروج : 12:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد تسريب في الخط الساخن لحمام الضيوف
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن للحمام الضيوف

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 1
صرف الباتيو : عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 1
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة للحمام الضيوف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن (شرح في كوع لحام ٣/٤ بوصة)
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.