

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070610112340 تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01063821686
اسم العميل : حسام طاهر علي القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس كمباوند دار مصر الاندلس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:05 AM تسجيل الخروج : 11:30 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص وتبين وجود خلل في بعض الاكسسوارات من حيث التركيب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من علايه البنية
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : اعاده فك وربط الاكسسوارات من جديد
اجراءات الصرف : تسليك جميع الصروفات
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه والتفصيل الجيد عليها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك جيذا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.