

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070701385684 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01272191908
اسم العميل : سمير لمعي القام بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ش الشريبي متفرع من ش الوحدة 1 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:22 PM تسجيل الخروج : 06:28 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لم يتبين وجود خلا
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
لم يتبين وجود تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1
لم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1
تبين وجود خلل بسبب عدم تركيب علوية بنية بالاضافة الى وجود خراجة البنية زهر
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
لم يتبين وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد
لم يتم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : إحلال خراجة البنية وتغيرها من ظهر الى بلاستيك
إحلال وش البنية وتركيب علوية بنية وتقليلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحقنها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فراغات البانيو وحقنها بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.