

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070702142716	تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01116175166
اسم العميل : علي محمد علي	القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش مطر محطه سوف القتال 8	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:41 PM	تسجيل الخروج : 01:48 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم	صرف حوض الوش :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم	صرف الغسالة :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم	صرف الباتيو :
	عدد		صرف حوض المطبخ :
لا يوجد علاية بيبه	عدد 1	تم	فحص الببية :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم	فحص قاعدة التواليت :
	عدد		فحص خط التكيف :

بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية :
 إجراءات الأكسجورات :
 إجراءات الصرف :
 إجراءات البيئية : تركيب عناية ببيبه وتغذيلها بمادة سيتوفيل
 قاعدة التواليت :
 إجراءات الأرضيات :
 مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.