

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070702470197 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01022715575
اسم العميل : كريم ابراهيم القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : الحي السابع بلوك 15038 ش محمد سعيد فيلا 6 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 02:50 PM تسجيل الخروج : 03:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم وتبين عدم وجود اعلايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلا
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب اعلايه بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

