

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070702482480 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01098738814
اسم العميل : خالد قطب القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش الزهراء عين شمس الشرقيه 29 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:57 PM تسجيل الخروج : 03:00 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الإختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم
تم.يوجد مشاكل في الاكسسوار الموجود بالوحده+إحلال وتجديد محبس الدفن الخاص بالحمام
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد
لم يتم الاختبار... لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
لا يوجد مشكله بجسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم ولا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لم يتم.. لا يوجد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم..لايوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك+تغيير محبس الدفن
اجراءات الصرف : تم..لا يوجد
اجراءات البنية : تم..يفضل تقفيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تم.. لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل ويفضل
مجموعة العزل : عزل غرفه. التفتيش العمومي+الوحده الموجوده بجانب غرفه التفتيش

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.