

بيانات العمل

رقم المعاينة : 2025070703233417 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01093997419
اسم العميل : كمال النوري القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : مزلقان السلخانه المحافظه : كفر الشيخ
تسجيل الدخول : 04:47 PM تسجيل الخروج : 06:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد كسر في جسم البنية مقياس 2/2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من خرجه القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : إحلال وتجديد البنية مقياس 2/2
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد خرجه القاعدة + إحلال وتجديد ملبجة القاعدة وتغليها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.