

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070703522629 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : +9660532312405
اسم العميل : صلاح جبر القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : 1001 اسكندرية المنيرة برج بافيلرى هيلز 1 المحافظة : الاسكندرية
الدور 10 شقة
تسجيل الدخول : 05:41 PM تسجيل الخروج : 06:49 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس لعدم وجود علوية بلاستيك .. تبين وجود فراغ في فاصل البانيو .. المبالي... تبين وجود تسريب من منيعة القاعدة .. تبين وجود فراغات في فاصل الأرضية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوارات التي بها خلل
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي بلاستيك وتقييلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة وتقييلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل البانيو بمادة كيما فليكس
تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : cmb كيما فليكس ابيض من

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.