

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070705113534 تاريخ الكشف : 2025/07/09  
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 0 10 03312318  
اسم العميل : مصطفى مجدي القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن  
العنوان : حي الواحه عماره 106 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 04:49 PM تسجيل الخروج : 04:53 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولا يوجد خلل  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا وجود خلل  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل  
صرف الغسالة : تم عدد 0  
صرف البانيو : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل  
صرف حوض المطبخ : عدد 0  
فحص البنية : عدد 1 تم وتبين عدم وجود علايه بيبه  
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم وتبين وجود خلل من منيجه القاعده  
فحص خط التكيف : عدد 0  
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيوفيل  
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده  
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس  
تقفيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل  
مجموعة الغزل :

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

