

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025070705250785 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01223607312
اسم العميل : فندق نيو كابري القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : اسكندرية محطة الرمل امام الغرفه التجاريه -
عمارة شرطة السياحه - غرفه 204 المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 12:14 PM تسجيل الخروج : 01:23 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود خلل في الثقيل اسفل الوش الاستانلس للبيئة الشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : تم إحلال وتجديد محبس الزاوية الذى به خلل
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية ببيا بلاستيك والتفصيل اسفل الوش الاستانلس للبيئة الشاور
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : مادة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معايينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معايينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.