

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070705442613 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01222801933
اسم العميل : ابراهيم محمد ابراهيم القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : كمباوند الباتيو الزهراء المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:51 PM تسجيل الخروج : 06:54 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد أي تسريب من الشبكات المدفونه الساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : تم عدد 1 يوجد خلل في رخامه الشاور
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل : تقفيل باقي رخامه الشاور بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.