

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070706482573 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01223910652
اسم العميل : سعودي سعيد مهدي القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : 4ش الشهيد احمد حمدي فيصل الجيزة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 07:51 PM تسجيل الخروج : 07:59 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد عدد 2 حمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين تسريب من الشبكات ولاكن تبين خلل في عدد 2 بلاعه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه لعدد 2 بلاعه لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت : التنقيط الجيد علي كرسي الحمام الصغير
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق ارضيه البلكونه المنور بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.