



شركة اكسيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسريبات المياه تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070706501682	تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01212907771
اسم العميل : مصطفى الحوت فني	القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : امام مستشفى العام	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:10 PM	تسجيل الخروج : 03:56 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم وتبين وجود تسريب من الخط السخن أسفل خلاط البانيو وتم التكسير من الخلف
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم
نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود تسريب من الخط السخن	عدد 1	تم

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الفسالة : تم	عدد 0	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 0	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص البيبة : تم	عدد 1	تقفيل وش ببيبه وتقفيلها جيدا بماده السيوفيل
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه	عدد 0	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح وتجديد الجزء التالف من الخط السخن
اجراءات الاكسسوارات : اجراءات الاكسسوارات
اجراءات الصرف : اجراءات الصرف
اجراءات البيبة : تقفيل وش ببيبه وتقفيلها جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : اجراءات الارضيات
مجموعة العزل : مجموعة العزل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

