



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/09	رقم المعاينة :	2025070707110340
رقم التليفون :	01227190044	اليوم :	الأربعاء
القائم بالمعاينة :	ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد	اسم العميل :	سعودي علي ياسين
المحافظة :	الجيزة	العنوان :	الأشجار سيتي خلف مدينة الانتاج الاعلامي
تسجيل الخروج :	05:41 PM	تسجيل الدخول :	03:35 PM
الإجراء التالي :	معالجة	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
جانب حوض المطبخ :	عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن في الكرنك جانب حوض المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التواليت :	تم
فحص خط التكيف :	
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن جانب حوض المطبخ
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	لا يوجد
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الأرضيات :	تفريغ وحقن فواصل البانيو وتفقيله بماده الكيمافيك
اجراءات العزل :	تفريغ وحقن بعض فراغات السراميك وتفقيله جيدا بماده السيتوفيل
مجموعه العزل :	لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الإلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

