

بيانات العميل

رقم المعاينة : 20250707131698 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01010684039
اسم العميل : محمود حسني القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : زهراء المعادي امام مرور المعادي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:15 PM تسجيل الخروج : 03:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي في كوع الحام بسن
عدد 1 بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي في كوع الحام بسن في المدفون
عدد 1 بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في المدفون
بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي في كوع الحام بسن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 0 لا يوجد
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف البانيو : عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في البنية
فحص قاعدة التواليت : عدد 0 لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تبين وجود تسريب قبل المحبس العمومي في كوع بسن في الحام
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تفقيل وش البنية جيداً بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.