



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/10

رقم المعاينة : 2025070708333650

رقم التليفون : 01557790171

اليوم : الخميس

القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين

اسم العميل : رفيق جميل جرجس

المحافظة : المنوفية

العنوان : معمل الجبنة طريق الملابين الياجور المنوفية

تسجيل الخروج : 04:43 PM

تسجيل الدخول : 03:27 PM

الإجراء التالي : _

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات

عمل كشف موجات صوتية على الشبكات

فحص الأكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبع لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

فحص خط الصرف ولم يتبع لنا وجود تسريب

فحص خط الصرف ولم يتبع لنا وجود تسريب

تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبع لنا وجود تسريب

فحص خط الصرف ولم يتبع لنا وجود تسريب

تم فحص البيبة والعاليه بالكامل ولم يتبع لنا وجود تسريب

تم فحص كرسي التواليت ولم يتبع لنا وجود تسريب

لابوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من فاصل السيراميك في دائر الحمام بالكامل لعدم تفقيله ووجود خلل في تفقيل البانيو يؤدي الي تسريب مع الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات البيبة : لا يوجد بها اي اجراء

قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الأرضيات : تفقيل دائرة الحمام بالكامل وفاصل البانيو بمادة (كيمافلاكس 150)

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

